APPENDIX 18

PRELIMINARY DESIGN OF CLEAN WATER RESERVOIR AND GROUNDWATER PUMP STATION 2



OPMERKINGEN

- BRANDSTOFTANK GEPLAATST IN LEKBAK EN VOORZIEN VAN OVERKAPPING, ZIE TEK. GN124.1.1007 VOOR SCHEMATISCHE WEERGAVE HIERVAN
- POMPEN EN LEIDINGEN STAAN INDICATIEF OP TEKENING VERMELD
- TIJDENS DO KEUZE BRANDSTOFTANK NOG NADER UITWERKEN
- CENTRALE INGANG NOG OPTIMALISEREN

WATERBEDRIJF GRONINGEN
RENOVATIE POMPSTATION DE PUNT FASE 1

Reinwaterkelders &
Hoge druk pompstation 2

Getekend	J. Ensink op Reimer
Gecontroleerd	A. Deekens
Goedgekeurd	M. Kool
Datum	05-07-2006
Schaal	1:100
	GN124.1.1006
	blad 1 van 1
Formaat	A0

Wijzigingen: G, F, E, D, C, B, A

Postbus 233
7400 AE Deventer
Telefoon 0570 69 79 11
Telefax 0570 69 73 44

Plotdatum:

ACAD TEK.: